

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Государственное областное казённое учреждение «Государственный архив Мурманской области в г. Кировске»**

Наименование объекта и организации

Мира ул., д. 10, г. Кировск Мурманской области

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информация об ОСИ; 1.2. Отсутствуют места отдыха (скамейки);	1.1. Согласование с администрацией г. Кировска размещение информации об ОСИ;	1.1. Обращение в администрацию г. Кировска с предложением рассмотреть и решить вопрос об оборудовании на территории места отдыха	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Наличие высокого порога; 2.2. Недостаточный размер площадки; 2.3. Отсутствие уклона; 2.4. Отсутствие рельефных напольных указателей у входных дверей; 2.5. Устройство вызова у входной двери расположено выше допустимого уровня; 2.6. Узкий проем дверей (ширина в свету 0,84 м);	2.1. До обустройства пандуса выделить площадку контрастной полосой; 2.2. перенос кнопки вызова персонала; 2.3. Внесение в должностные инструкции персонала изменений в части установления обязанностей по оказанию инвалидам необходимой помощи.	2.1. Переоборудование входной зоны с обустройством уклона – сгладить передний край входной площадки пологим пандусом; 2.2. Установка фиксаторов двери в положении открыто/закрыто; 2.3. Выполнение контрастной маркировки дверного проема; 2.4. Установка поручней в тамбуре;	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п-ВНД С-ч ВНД Г-п -ВНД Г-ч – ДУ-пп У- ДУ-пп	К-ВНД О-н- ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п-ВНД С-ч -ДУ-пп Г-п- ВНД Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп	К- ДУ-им О-н-ДУ-им О-в- ДУ-им С-п- ДУ-им С-ч- ДЧ Г-п- ДУ-им Г-ч- ДУ-им У- ДУ-им

		<p>2.7. Двери нераздвижные, не имеют смотровой панели;</p> <p>2.8. В тамбуре наличие высоких порогов, отсутствие поручней, переносного пандуса;</p> <p>2.9. Некомпетентность персонала по вопросам оказания помощи МГН;</p> <p>2.10. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую функцию.</p>	2.4. Организовать сопровождение персоналом.	2.5. Установка информационных обозначений с дублированием рельефными знаками (мнемосхемами)			
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <p>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</p> <p>- Пандус (внутри здания)</p> <p>- Дверь</p> <p>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>3.1 Коридор:</p> <p>- Недостаточная ширина пути движения (в т.ч. узкий коридор, проход, проезд, дверной проем);</p> <p>- Отсутствие опорных поручней;</p> <p>- Отсутствие (нарушение требований) контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения;</p> <p>- Недостаточность (отсутствие) зрительной информации;</p> <p>- Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения;</p> <p>3.2. Наличие немаркированных дверей.</p> <p>3.3. Пути эвакуации:</p> <p>- Недостаточная ширина пути движения (в т.ч. узкий коридор, проход, проезд, дверной проем), отсутствие места для разворота кресла-коляски;</p> <p>- Отсутствие опорных поручней;</p> <p>- Отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН - указателей доступных</p>	<p>3.1 Организовать помощь со стороны персонала</p> <p>3.2. Подготовить и разместить информацию в объеме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, о размещении и назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации</p> <p>3.3. Расположить информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола;</p>	<p>3.1. Установить опорные поручни;</p> <p>3.2. Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов;</p> <p>3.3. Установить световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации;</p> <p>3.4. Установить стенды с рельефно-графической информацией (мнемосхемы).</p> <p>3.5. Установить тактильные указатели:</p> <p>- на путях движения внутри здания на расстоянии 0,6 м, в том числе перед дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей;</p> <p>3.6. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрашивать в контрастные (отличные от дверного полотна) цвета.</p>	<p>К - ВНД О-н- ДУ-пп О-в -ДУ-пп С-п -ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п - ВНД Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп</p>	<p>К - ВНД О-н ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п- ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-им О-н ДУ-им О-в ДУ-им С-п ДУ-им С-ч ДУ-им Г-п ДУ-им Г-ч -ДУ-им У - ДУ-им</p>

		помещений и путей движения; - Отсутствие графических знаков безопасности и предупреждающих знаков, световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации;					
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания	4.1. При оказании услуг инвалидам категории Г-п не организован сурдоперевод; 4.2. Отсутствует индукционная система для инвалидов категории Г-; 4.3. Информация о помещениях размещена на дверном полотне, отсутствует дублирование рельефными знаками; 4.4. Наличие высокого порога; 4.5. Отсутствие графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. 4.6. Отсутствуют выделенные места в залах со стационарными местами для инвалидов на кресле-коляске 4.7. Не организована помощь при необходимости чтения и подписания документов (в том числе при отсутствии их копий, выполненных шрифтом Брайля)	4.1. Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг; 4.2. Организовать допуск сурдопереводчика.	4.1. Оборудование минипандуса к порогу, где проводится прием заявителей; 4.2. оборудование понижения в зоне обслуживания стойки до уровня 70 см.; 4.3. организация дублирования средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля; 4.4. обучение сотрудников жестовому языку.	К- ВНД О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ВНД Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ВНД О-н-ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п -ВНД Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К –ДУ-пп О-н ДУ-им О-в ДУ-пп С-п- ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1. Узкий проем внутренних дверей; 5.2. Наличие высокого порога; 5.3. Недостаточная площадь помещения (ширина-0,8 м, глубина – 1,4 м); 5.4. Отсутствие кнопки аварийного вызова и опорных поручней у унитаза и раковины; 5.5. Отсутствие специального унитаза; 5.6. Отсутствие крючков для костылей; 5.7. Отсутствие маркировки дверных проемов; 5.8. Неудобные ручки кранов в санитарно-гигиенических помещениях (округлые) ...	5.1. Нанесение направляющих стрелок; 5.2. Маркировка дверных проемов; 5.3. Установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть дверь.	5.1. Установка крючков для одежды, костылей; 5.2. Оборудование кнопкой вызова и опорных поручней у унитаза и раковин; 5.3. Установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения; 5.4. Установка локтевого специализированного смесителя с длинной ручкой или сенсорный, и с термостатом 5.5. Нанесение тактильной полосы от входа в санитарно-гигиеническую комнату к унитазу или установка направляющих поручней контрастных цветов	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ДП Г-ч-ДП У-ДП	К-ВНД О-н-ДУ-пп О-в ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п –ДП Г-ч- ДП У-ДП	К- ДУ-им О-н ДУ-им О-в ДУ-им С-п ДУ-им С-ч ДУ-им Г-п ДП Г-ч ДП У-ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Отсутствие графических знаков безопасности и предупреждающих знаков; 6.2. Отсутствие контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения (пороги, двери и т.п.); 6.3. Отсутствие усиливающей акустической системы в кабинете приема граждан, тактильных указателей при входе в ОСИ, на кабинетах; 6.4. Адрес сайта: http://: www.archive-kirovsk.ru . На официальном сайте архива установлена версия для инвалидов по зрению, отвечающая требованиям стандарта ГОСТ Р 52872-2012. 6.5. На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг .	6.1. Размещение на сайте сведений об организации доступности учреждения и оказываемых услугах для инвалидов и других МГН; 6.2. Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков; 6.3. Нанесение маркировки; 6.4. Оформление контрастных надписей, хорошо различимых от основной полосы движения;	6.1. Установка усиливающей акустической системы в кабинете приема граждан; 6.2. Обучение специалистов, ведущих прием граждан, жестовому языку; 6.3. Установка тактильных указателей предупреждения об опасностях (направляющих стрелок, тактильных напольных рельефных указателей).	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п- ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ВНД	К-ВНД О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п- ВНД С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп	К-ДУ-им О-н-ДУ-им О-в ДУ-пп С-п-ДУ-им С-ч-ДУ-им Г-п ДУ-им Г-ч-ДУ-им У-ДУ-им

7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Территория не закреплена за учреждением				К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
----	--------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-дистант.	ДУ-дистант.	ДУ-дистант.	ВНД	ДУ-дистант.	ДУ-дистант.	ДУ-дистант.	ДУ-дистант.
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ-пп	ДЧ	ДУ-пп	ДУ-им	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ